

Bosna i Hercegovina
 Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
 Kantonalna uprava za inspekcijske
 poslove




Босна и Херцеговина
 Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
 Кантонална управа за инспекцијске
 послове

Bosnia and Herzegovina
 Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Cantonal Administration for Inspection Issues

Broj: 14-02-04-02261/21
 Sarajevo, Maj 27. 2021. godine



SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
 (Na pažnju, predsjedajućeg, Elvedina Okerića)

PREDMET: *Odgovor na zastupničku inicijativu broj: 01-04-19718-25/21 od 29.04.2021.godine pokrenutu od strane zastupnice Neire Dizdarević – dostavlja se;*

VEZA: *Zastupnička inicijativa broj: 01-04-19718-25/21 od 29.04.2021.godine*

Vežano za Vaš akt broj i datum veze, koji je dostavljen dana 06.05.2021. godine na nadležno postupanje Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, koji se odnosi na zastupničku inicijativu koju je pokrenula zastupnica Neira Dizdarević na nastavku 35. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, a koja glasi:

" Zahvaljujem na odgovoru akt broj 14-02-04-00831/21 od 20.04.2021.godine. Molim KUIP da nastavi inspekcijski nadzor i utvrdi činjenice koje pominjete u odgovoru da je kotlovnica na pelet radila u periodima epizoda aerozagadenja i da je zbog toga dolazilo do smanjenja isporuke električne energije. Odgovorom na vijećničko pitanje koje su mi dostavili građani na upućeno vijećničko pitanje uvažene vijećnice OV Ilidža Anide Skenderagić akt broj 01-7-02-2-1252/21 od 16.03.2021. od strane Ministarstva unutrašnjih poslova KS u kojoj se navodi odgovor Inspektorata zaštite od požara da kotlovnica na pelet u podzemnoj garaži na adresi Džemala Bijedića 289 (u pitanju je greška jer je zapravo na broju 279) nije u funkciji, pa se postavlja pitanje kako je stavljenja u pogon zbog servisa kotlovnice na plin.



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

Također molim da utvrdite zašto je 18.02.2021.godine dolazilo do smanjenja isporuke toplotne energije na osnovu akta firme EUROTERM d.o.o. broj 1-007/21 od 18.02.2021. zbog proglašenja epizode aerozagađenja PRIPRAVNOST, kao i da nadzornom dokumentacije i akata firme EUROTERM utvrdite da li je u još nekom periodu dolazilo do smanjenja isporuke toplotne energije i koliko je to smanjenje trajalo, kao i razlog smanjenja isporuke toplotne energije".

Shodno sadržaju zastupničke inicijative dajemo slijedeći

ODGOVOR

Dana 17.05.2021. godine postupajući kantonalni termoenergetski inspektor izvršio je inspekcijski nadzor kod privrednog društva "EUROTERMA" d.o.o. Kiseljak, P.J. Sarajevo. Uvidom u projektnu dokumentaciju kao i činjenično stanje na licu mjesta termoenergetski inspektor je utvrdio da kontrolisani subjekt nadzora u kotlovnici na pelet, koja se nalazi na etaži -1 u ulici Džemala Bijedića br. 279, ulaz B, lamela 6, posjeduje dva kotla sa maksimalnom dozvoljenom temperaturom vode 90 °C.

Na krovu devete etaže na istoj lokaciji gdje se nalazi i plinska kotlovnica kontrolisani subjekt nadzora posjeduje dva kotla sa maksimalnom temepraturom vode od 80 i 90 ° C.

Isti kotlovi u momentu inspekcijskog nadzora nisu bili u funkciji.

Kotlovi koje posjeduje kontrolisani subjekt nadzora su toplovodni kotlovi i isti prema važećim zakonskim propisima nisu u nadležnosti termoenergetske inspekcije.

S poštovanjem,



DIREKTOR

Mr. Hahir Halilović

Dostavlja se:

1. Predsjedavajući skupštine KS
2. Sekretar Skupštine KS
3. Sekretar Vlade KS
4. a/a



web: <http://kuip.ks.gov.ba>, mail: kuip@kuip.ks.gov.ba

Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)

+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)

Fax: + 387 (0) 33 770-151, + 387 (0) 33 569-890

Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb