



2899

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065-0-Reg-19-003152
Sjedište: ul. Jaroslava Černija br. 8, tel: 237-655, 447-741; fax: 440-658, www.viksa.ba
Pogon Vodovod tel: 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004

Kanton Sarajevo
Skupština Kantona Sarajevo
n/r PREDSEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA
SARAJEVO
gsp. Elmedin Konaković

Sarajevo, 21.10.2019 god.

Broj: 8891/19

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

23-10-2019

01-05-33063-111/19

Reisa Džemaludina Čauševića br.1
71000 Sarajevo

Predmet: Odgovor na dopis broj 01-05-33063-111/19 (Zastupničko pitanje zastupnice Neire Dizdarević)

Poštovani,

Zastupnica Neira Dizdarević na 13.Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori“, a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje koje je prezentirano tekstom iz akta broj 01-44-4296/19 od 07.08..2019 godine dostavljenog od strane inspektorata zaštite od požara MUP-a.

Odgovor:

Član 49. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu definiše obaveze javnog preduzeća, ali i vlasnika građevina i on glasi:

„Javno preduzeće ili drugo pravno lice koje upravlja vodovodnom i hidrantskom mrežom, dužno je pri izgradnji, rekonstrukciji i korištenju ovih mreža, osigurati propisani protočni kapacitet i pritisak vode u hidrantskoj odnosno vodovodnoj mreži za potrebe gašenja požara.

Javna preduzeća ili druga pravna lica dužna su stalno održavati u ispravnom stanju hidrantsku mrežu iz stava 1.ovog člana, o čemu vode odgovarajuću evidenciju i o tome izvještavaju nadležnu profesionalnu vatrogasnu jedinicu.

Vlasnici građevina i prostora i upravitelji stambenih objekata u kojima je po projektnoj dokumentaciji predviđena i ugrađena unutrašnja i vanjska hidrantska mreža dužni su je stalno održavati u ispravnom stanju, baš kao i vodovodnu mrežu u tim objektima i redovno vršiti kontrolu ispravnosti te mreže, o čemu vode odgovarajuću evidenciju.“

Napominjemo da je u **gradskoj vodovodnoj mreži i hidrantima** osiguran pritisak vode koji zadovoljava tehničke uslove za normalno vodosnabdijevanje. Vrijednost pritiska u mreži uslovljena je položajem rezervoara i granica zone vodosnabdijevanja određenog rezervoara. Održavanje **unutrašnje i vanjske hidrantske mreže** (definisane u projektnoj dokumentaciji objekata) i uređaja je u nadležnosti vlasnika objekata. Vlasnici objekata radi obezbjeđenja dovoljnog pritiska za ispravan rad uređaja za zaštitu od požara (hidrantska mreža) su dužni osigurati ispravnost uređaja za interno

Banke: UniCredit Bank dd: 3389002208274753, Raiffeisen Bank dd: 161000063850067,
Vakufška Banka dd: 1601040000035670, Intesa Sanpaolo Banka dd: 1549212006139057,
Sparkasse Bank dd BiH: 199 499 00001979 93, Bosna Bank International dd: 1413065320199704



Područje certifikacije:
Proizvodnja i distribucija vode i
odvođenje otpadnih voda u Gradu
Sarajevu i u općinama
Vogošća i Ilidža

povećanje pritiska (član 35. Pravilnika o tehničkim normativima za vanjsku i unutrašnju hidrantsku mrežu za gašenje požara), što često nije slučaj u praksi.

Shodno navedenom, u vodovodnoj mreži su osigurane dovoljne količine vode i pritisak. Vlasnici objekata su dužni održavati hidrantske instalacije u funkcionalnom stanju, a opremljenost treba da je u skladu sa uslovima u vodovodnoj mreži.

S poštovanjem,



v.d. Direktor

Enver Hadžiahmetović, dipl.ing.maš.