



179

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNIJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVODNIJE I PREČIŠĆAVANJE ODPADNIH VODA
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065/19-11-038, 065/19-11-038, 065/19-11-038, 065/19-11-038
Sjedište: ul. Jaroslava Čemija br. 8, tel: 033 237-655, 033 447-740, fax: 033 447-658, www.vik.ba
Pogon Vodovod tel: 033 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 033 668-209, fax: 033 668-209

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Reisa Džemaludina Čauševića, br 1
71 000, Sarajevo

PRIMIJENO: 07.09.2022. 179			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
Sarajevo	07.09.2022.	179	

Broj: 7610-22

n/r sekretar skupštine Aida Zeković

Predmet: Informacije o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za avgust 2022.god.

Povodom Vašeg dopisa broj: 01-04-33229-38/21 od 15.09.2021.god. kojim tražite postupanje po zastupničkoj inicijativi zastupnice Neire Dizdarević sa 41. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo dostavljamo sljedeće informacije.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti ViKa se vrši u skladu sa zahtjevima Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik BiH“ br. 40/10, 30/12 i 62/17).

Interna kontrola zdravstvene ispravnosti vode se vrši u laboratoriji za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP ViK pri čemu se svakodnevno vrše fizičke-hemijske i mikrobiološke analize uzoraka vode.

Eksternu kontrolu zdravstvene ispravnosti vode prema ugovoru sklopljenom nakon provedenog postupaka javnih nabavki po zahtjevu ViKa u toku 2022. godine vrše akreditovane laboratorije „Euro Inspekt“ d.o.o. Sarajevo i „Institut za vode“ d.o.o. Bijeljina.

Laboratorija za kontrolu kvaliteta vode pri KJKP ViK d.o.o. Sarajevo je u mjesecu avgustu izvršila fizičko-hemijske analize u 781 uzoraka vode i mikrobiološke analize u 735 uzoraka vode, a laboratorija „Euro Inspekt“ d.o.o. Sarajevo je izvršila fizičko-hemijske i mikrobiološke analize u 25 uzoraka vode. Rezultati svih izvršenih analiza potvrđuju zdravstvenu ispravnost vode u sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti ViKa.

U slučaju utvrđivanja zdravstvene neispravnosti vode ili u slučaju postojanja opravdane sumnje u zdravstvenu ispravnost vode, stanovništvo ugroženog lokaliteta će zavisno od veličine lokaliteta biti upoznato sa problemom na jedan ili više sljedećih načina: putem direktnog kontakta, putem mjesne zajednice, općine, sredstava medija i web stranice ViKa.

Dostavljeno:

- naslovu
- Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša (Reisa Džemaludina Čauševića br. 1, Sarajevo)
- Arhiva

Direktor

MA Rusmir Salić

Banke, Unicredit Bank dd: 3389002208274753, Raiffeisen Bank dd: 1610000063850067,
ASA banka dd: 3344701006766091, Intesa Sanpaolo Banka dd: 1549212006139057,
Sparkasse Bank dd BiH: 1994990000197993, Bosna Bank International dd: 1413065320199704
Sberbank BiH dd: 140101110905662, Ziraat Bank: 1861010310521757



Područje certifikacije
Proizvodnja i distribucija vode i
odvodenje i prečišćavanje otpadnih
voda u Gradu Sarajevu i u općinama
Vogošnica i Ilidža