



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Physical Planning Construction and
Environmental Protection

Broj: 05-04-20702-72/20
Sarajevo, 29.07.2020.g.

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
- OVDJE -
n/r Mirza Čelik, predsjedavajući

PREDMET: Dostava odgovora na zastupničku inicijativu

Zastupnica Skupštine Kantona Sarajevo Nejra Dizdarević, je na 26. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 16.06.2020. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je slijedeću zastupničku inicijativu:

PITANJE:

„Molim da provedete inspeksijski nadzor nad pravnim licem G-petrol d.o.o Sarajevo i njegovim postrojenjima za zagrijavanje koja koriste lož ulje (da li je njihov kvalitet u skladu sa članom 16. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo broj 23/16) i to na adresama:

1. Kurta Schorka 3a
2. Asima Ferhatovića bb
3. Safeta Zajke 139
4. Bulevar Meše Selimovića bb

Za gore pomenute pojedine adrese nisu dostavljene informacije o ukupnoj instalisanoj snazi postrojenja, kao ni vrsti energenta koji koriste, te molim da se te informacije ažuriraju u registru koji vodi Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Molim da mi se dostavi dokaz o usklađenosti kvaliteta goriva sa važećim propisima koji je također trebao biti dostavljen Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša."



web: <http://mpz.ks.gov.ba>
e-mail: mpz@mpz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-029,
Fax: + 387 (0) 33 562-031

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



ODGOVOR:

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, u okviru svog djelokruga rada, izvršilo je kontrolu podataka društva G-petrol d.o.o Sarajevo u Listi pravnih i fizičkih lica na koja se odnosi Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 44/19).

Navedenom pravnom licu ovo Ministarstvo je krajem 2018.godine izdalo okolinske dozvole za 4 benzinske pumpe koje se nalaze na lokacijama koje je zastupnica navela u inicijativi.

Kao energent za zagrijavanje poslovnih prostora za pumpe u ulicama Kurta Schorka 3a i Bulevar Meše Selimovića bb, koristi se lož ulje, dok se za zagrijavanje poslovnih prostora u ulicama Asima Ferhatovića bb i Safeta Zajke 135, koristi električna energija.

Kapacitet kotlovnice koja se nalazi na lokaciji u ul. Bulevar Meše Selimovića bb je 78 kW, a kotlovnice u ul. Kurta Schorka 3a je 65 kW i navedeni kapaciteti su uneseni u Listu.

Pošto subjekti koji koriste električnu energiju kao energent ne spadaju u postrojenja na koja se odnosi Plan interventnih mjera, korigovali smo Listu pogona i postrojenja na koja se odnosi Plan i navedene isključili.

U prilogu dostavljamo Izjavu o usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih derivata koja koristi G-Petrol. Oni nabavljaju lož ulje od dobavljača Hifa -Petrol d.o.o. Sarajevo, te prilažemo i račun nabavljenog energenta.

Prilog:


- Izjava
- Otpremnica br.579/2020

Dostaviti:

- Nasloju
- Stručna služba Vlade (na znanje)
- Arhiva

MINISTAR

Faruk Kapidžić, dipl.ing.arh



web: <http://mpz.ks.gov.ba>
e-mail: mpz@mpz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-029,
Fax: + 387 (0) 33 562-031

Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



84

IZJAVA O USKLADENOSTI KVALITETA TEČNIH NAFTNIH DERIVATA

1. Broj: 257-1585/2020
 2. Matični broj dobavljača: 4200999090005
 Ime firme dobavljača: HIFA-PETROL d.o.o. Sarajevo
 Ulica i broj: Motonijski bb
 Sjedište firme: Vogošća
 Telefon/Fax: 033 482 305
 E-mail: hifa.petrol@bih.net.ba
 Ime i prezime odgovorne osobe u pravnom licu dobavljača: Muhamed Vrabec


3. Naziv proizvoda:
 Količina pošiljke:
 Broj otpremnice i datum ili broj carinske deklaracije i datum:
 4. Tačno naftno gorivo proizvedeno je u državi:
 5. Tačno naftno gorivo ispitano je
 u laboratoriju dobavljača:
 u ovlaštenoj stručnoj instituciji za ispitivanje kvaliteta proizvoda:
 broj i datum izvještaja o ispitivanju:

LOŽ ULJE	
1000 LIT.	
ITALIJA	
PETROL DD	
PLOČE	
026-2A	28.02.2020

6. S potpunom odgovornošću izjavljujem da tačno naftno gorivo, na koje se odnosi ova izjava odgovara navedenim karakteristikama kvaliteta određenim po navedenim ispitnim metodama.

KARAKTERISTIKE PARAMETARA	Jedinice	Vrijednosti	Oznaka metode ispit.
Ukupni sumpor	% m/m	8,9	EN ISO 20848
Udio pepela	% m/m		
Ukupni aromati	% m/m	2,9	
Benzen	% v/v	-	
Polihlorisani bifenili	mg/kg	-	
Oksidaciona stabilnost	g/m ³		
IOB /istraživački oktanski broj/		-	
MOB /motorni oktanski broj/		-	
Tačka filtrabilnosti	°C	-19	EN 116:15
Tačka tečenja	°C		SIST ISO 3016:96
ljetno: maj -septembar		0	
zimno: novembar-mart			
prelazno: april -oktobar		0	
Destilacija početak	°C		
do 150° C			
do 250° C		48	
do 350° C		94,6	
Završetak destilacije	°C	351,5	
Markimilni indikator solventi Yellow 124 III	mg/l at 15		
celanski indeks		50,3	SIST EN ISO 4284:18
celanski broj		52,3	SIST EN ISO 16715:15
Gustina na 15° C	Kg/m ³	833,3	SIST EN ISO 12185:98
Voda	mg/kg	40,00	SIST EN ISO 12937:01
Korozija na bakar		-	
Viskoznost na 40° C		2,316	SIST EN ISO 310:98
Tačka paljenja	°C	59,5	SIST EN ISO 2719:16

7. Boja proizvoda je **BISTAR, CRVEN**, a navedene količine su usklađene
 sa BAS standardom datim u prilogu Odluke.
 8. Oznaka i broj Standarda za proizvod **LUEL BAS 1002**
 U Sarajevu, 04.03.2020. godine


 HIFA-PETROL d.o.o.
 Sarajevo

ODGOVORNA OSOBA

(ime i prezime)

