



Broj: 05-05-29000/11  
Sarajevo, 13.01.2012.godine

Skupština Kantona Sarajevo  
- Ovdje-  
n/r Sekretara

**PREDMET:** Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Faruka Efendića  
Poslanik Faruk Efendić je na 9.radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.11.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio slijedeće poslaničko pitanje:

“Kada će KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.Sarajevo izvršiti legalne priključke na vodovodnu mrežu objekata u ul.Humska od broja 704 do 736 MZ Pofalići II, te na taj način riješiti već odavno prisutan problem stanovnika tih objekata”?

**ODGOVOR:**

Nadležni iz KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.Sarajevo obavještavaju da je izvršen uvid u dokumentaciju te konstatovano da je na predmetnom lokalitetu u toku 1997.godine izvršeno ukidanje dijela cjevovoda profila DN 200 mm, a sve uslijed pojave klizišta.

Takođe, tom prilikom je izvršeno polaganje PEHD cjevovoda profila DN 40 mm, kako bi bilo omogućeno vodosnabdijevanje predmetnih objekata.

U sklopu sanacije klizišta bilo je neophodno definisati potrebne radove na rekonstrukciji vodovodne mreže i obezbijediti finansijska sredstva za te radove. Prema podacima datog preduzeća, na ovom lokalitetu nisu izraženi značajni problemi u vodosnabdijevanju, a imajući u vidu i raspoloživa finansijska sredstva KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o.Sarajevo nije u mogućnosti planirati rekonstrukciju vodovodne mreže na predmetnom lokalitetu.

Prilog:  
Disketa

**MINISTAR**

Abid Jusić, dipl.pravnik

Dostaviti:  
-Naslovu  
-Sekretar Vlade Kantona Sarajevo  
-Evidenciji  
-Arhivi



web: <http://mpz.ks.gov.ba>  
e-mail: [prostorno@ks.gov.ba](mailto:prostorno@ks.gov.ba);  
Tel: + 387 (0) 33 562-086, Fax: + 387 (0) 33 562-177  
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

