


Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO  
Ministarstvo unutrašnjih poslova



3955  
Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
КАНТОН САРАЈЕВО  
Министарство унутрашњих послова  
Federacija Bosne i Hercegovine  
KANTON SARAJEVO

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs



Broj: 01-7-02-2-4974/20  
Sarajevo, 23.10.2020.godine

**SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO**  
n/r predsjedavajući Skupštine


**PREDMET:** Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević, dostavlja se;

**VEZA:** Vaš akt broj: 01-04-37535-64/20 od 01.10.2020. godine.

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je na 29. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj dana 28.09.2020. godine podnijela zastupnica Neira Dizdarević.

**Prilog:**

- Akt Inspektorata broj: 03-02-2-4974/20 od 23.10.2020. godine,
- CD x1;




**Dostaviti:**

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>  
e-mail: [upravapodrske@mup.ks.gov.ba](mailto:upravapodrske@mup.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0) 33 286-770, Fax: + 387 (0) 33 200-923  
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 03-02-2-4974  
Sarajevo, 23.10.2020 godine

n/r Sabina Bukva , glavni kantonalni inspektor


n/r Nefisa Dobrača-Mahmutagić, sekretar

**PREDMET:** Informacija , dostavlja se -

**Veza :** Akt Predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-04-37535-64/20 od 01.10.2020. godine

U vezi upita zastupnice Nejre Dizdarević od 28.09.2020. godine o postupanju etažnih vlasnika i upravnika “ Oki upravitelj” d.o.o. i ispunjavanju zakonskih obaveza po pitanju provođenja mjera zaštite od požara u stambenim objektima Stupska 19 ulazi I i II, Stupska 19A- ulazi I i II, Stupska 19B- ulazi I i II , Stupska 19C- ulazi I i II, Stupska 19D - ulazi I i II, i podzemnoj garaži stambeno – poslovnog kompleksa A,B, C, Stup Nukleus, u ulici Stupska bb , obavještavamo Vas da smo aktom broj: 03-40- 2650 od 15.06.2020 godine dostavili informaciju sa tabelarnim prikazom izvršenih periodičnih ispitivanja u objektima i podzemnoj garaži.

U dostavljenoj informaciji konstatovano je da u periodu od maja 2017. do događaja požara 10.11.2019. godine nisu vršena redovna ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže, sistema detekcije CO, sistema vatrodojave , sprinkler sistema, panik rasvjete i ručnih aparata za gašenje početnih požara u zakonom i podzakonskim aktima propisanim rokovima redovnih ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti u podzemnoj garaži (redovno ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti ovih sistema vrši se najmanje dva puta godišnje) kao ni gromobranske instalacije stambenih objekata (propisani rok ispitivanja je svake tri godine), te da da predstavnik etažnih vlasnika i “Oki upravitelj” d.o.o. u prethodnom periodu nisu



pismeno već, prema njihovim izjavama, usmeno upozoravali etažne vlasnike na nezakonito građenje individualnih garaža i ugrožavanje sistema protivpožarne zaštite.

U prilogu Vam dostavljamo akt ovog Inspektorata broj: 03-02-2-4974 od 12.10.2020. godine koji smo uputili „Oki upravitelj“ d.o.o., te odgovor „Oki upravitelj“ d.o.o. - Informaciju o vršenju ispitivanja ispravnosti PP zaštite –Stupska bb , broj : 10-d-1647/2020 od 19.10.2020. godine .

PRILOGA: kao u tekstu

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

INSPEKTORI

1.Naslovu	Mi	g.maš.
2.Inspektoratu	m	l.ing.maš.
3.Arhivi	El	auka

N /



web: <http://mup.ks.gov.ba>  
e-mail: [inspektorat@mup.ks.gov.ba](mailto:inspektorat@mup.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904  
Sarajevo, La Benevolencije br.16





R/R

Bosnia and Herzegovina  
Federation of Bosnia and Herzegovina  
CANTON SARAJEVO  
Ministry of Internal Affairs

Broj: 03-02-2-4974  
Sarajevo, 12.10.2020. godine

„Oki upravitelj“ d.o.o.  
Čemaluša broj 6  
Sarajevo

**PREDMET:** informacija , traži se -

Postupajući po zastupničkom pitanju, a u skladu sa članom 122. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ( “Sl. novine FBiH” broj: 35/05) tražimo da nam u roku od 3 ( tri ) dana od dana prijema dopisa dostavite informaciju zašto u periodu od maja 2017. do novembra 2019. godine u podzemnoj garaži stambeno - poslovnih objekata (Stupska 19, Stupska 19A i 19B, Stupska 19C i 19D) nisu vršena redovna ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže, sistema detekcije CO, sistema vatrodjave , sprinkler sistema, panik rasvjete i ručnih aparata za gašenje početnih požara , te gromobranske instalacije objekata.

Neispitivanje navedenih sistema, uređaja i opreme u zakonom i podzakonskim aktima propisanim rokovima je konstatovano iz dokumentacije koju ste dostavili ovom Inspektoratu a koja je zatražena našim aktom broj: 03-40-265 od 27.05.2020. godine.

Ukoliko nam u naznačenom roku ne dostavite tražene podatke pokrenut ćemo prekršajni postupak zbog nepružanja odgovarajućih podataka za vođenje postupka , a u skladu sa članom 149. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH .

DOSTAVLJENO:

INSPEKTOR

1. „Oki upravitelj“ d.o.o.  
ulica Čemaluša broj 6
2. Inspektoratu
3. Arhivi

Milada Zahiragić, dipl.ing.maš.

PREMIJEN  
Potpis



web: <http://mup.ks.gov.ba>  
e-mail: [inspektorat@mup.ks.gov.ba](mailto:inspektorat@mup.ks.gov.ba)  
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904  
Sarajevo, La Benevolenciji br.16






# OKI UPRAVITELJ d.o.o. Sarajevo

d.o.o. za održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova

Datum: 19.10.2020.godine  
Broj: 10 - d - 16/2020

Inspektorat protivpožarne zaštite  
Ministarstvo unutrašnjih poslova KS  
La Benevolencije 16  
71000 Sarajevo



20-10-2020

PPZ

~~Preduzetnik: [redacted] - Stupska BB~~

[Signature]

Poštovani,

Na osnovu Vašeg dopisa iz Veze obavještavamo Vas da redovna ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže, sistema detekcije CO, sistema vatrodjave, sprinkler sistema, panik rasvjete, ručnih aparata za gašenje početnih požara i gromobranske instalacije nisu vršena jer predstavnik etažnih vlasnika nije otvorio radni nalog za isto što je po Članu 29., 42. i 54. Zakona o upravljanju zajedničkim djelovima zgrada KS uslov da bi se navedeni radovi mogli fakturisati na račun ulaza.

Također, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti sistema detekcije CO, vatrodjave i sprinkler sistema nije vršeno jer su etažni vlasnici garažnih prostora vršili pregrađivanja i ugradnju garažnih vrata na istim te se tako narušeni sistemi protivpožarne zaštite nisu mogli održavati, redovno servisirati i ispitivati.

S poštovanjem,

S

[Signature]  
DIREKTOR