

2064

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo unutrašnjih poslova



Босна и Херцеговина
Федерација Босне и Херцеговине
КАНТОН САРАЈЕВО
Министарство унутрашњих послова

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-2553/21
Sarajevo, 18.05.2021.godine

01 04 20-05-2021 19718-65

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine


PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje, dostavlja se;

VEZA: Vaš akt broj: 01-04-19718-24/21 od 29.04.2021. godine.

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničko pitanje, koje je uputila zastupnica Neira Dizdarević.

Prilog:

-Akt Inspektorata MUP-a broj: 03-40-sl. od 17.05.2021. godine,
-CD;



Dostaviti:

- ① Naslovu;
- 2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
- 3. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16






118-05-2021
80/21

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 03-40- sl.
Sarajevo, 17.05.2021. godine



n/r Nefisa Dobrača-Mahmutagić, sekretar

Sabina Bukva, glavni inspektor

PREDMET: Odgovor , dostavlja se -

Veza: Akt Predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo broj : 01-04-19718-24/21 od 29.04.2021. godine

U vezi upita zastupnice Nejre Dizdarević od 27.04.2021. godine o izvršenim nadzorima kotlovnica u naselju Bulevar , ulica Džemala Bijedića broj 279 (lamele A i B) obavještavamo Vas:

Inspeksijskim nadzorom u stambeno-poslovnim objektima naselja Bulevar izvršenim 10.06.2020. godine konstatovano da kotlovnice na gas i pelet nisu u funkciji , što je navedeno i u Izjavi „Bulevar“ d.o.o., broj 02/20IZ od 10.06.2020. godine (prilog).

Inspeksijskim nadzorom podzemne garaži stambeno-poslovnog objekta izvršenim 24.02.2021.godine konstatovano da je na etaži - 1 podzemne garaže izgrađena kotlovnica na pelet koja nije u upotrebi.

Dana 11.05.2021. godine ,, Bulevar“ d.o.o. je dostavio Izjavu da kotlovnica na pelet nije puštena u rad , Izjavu da je plinska kotlovnica puštena u rad 12.11.2020. godine te Izvještaj člana komisije



za tehnički prijem gasne kotlovnice od 20.10.2020. godine u kojem je konstatovano da gasna kotlovnica ispunjava propisane mjere i normative zaštite od požara i eksplozije (prilog).

Plinska kotlovnica nije bila predmet inspeksijskog nadzora inspektora za zaštitu od požara .


Priloga: kao u tekstu

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

- 1.Naslovu
- 2.Inspektoratu
- 3.Arhivi

M
I
KTORI
, dipl.ing.maš.
h.sigur.nauka



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
INSPEKCIJA ZASTITE OD POŽARA**

Datum: 10.06.2020.
Broj: 02/201Z


Predmet: IZJAVA

Poštovani,

Ovom prilikom Vam izjavljujemo da kotlovnica na plin i kotlovnica na pelet koje se nalaze u objektu A4,A5,A6 ul. Bulevar Meše Selimovića, općina ilidža , Sarajevo, nisu prošle tehnički pregled, te da su u fazi izgradnje i da nisu puštene u rad. Također Vam izjavljujemo da će se objekat A1, A2, A3 zagrijavati preko kotlovnica koje su smještene u objektu A4, A5, A6 i da se je objekat A1, A2, A3 zagrijavao električnom energijom.

S poštovanjem!

Kontakt osoba:
Eldin Smajić



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA**

Datum: 11.05.2021.

Broj: 21/21KS

Predmet: IZJAVA


Poštovani,

Ovom prilikom izjavljujemo da je kotlovnica na plin koja se nalazi u stambeno-poslovnom kompleksu Bulevar puštena u rad 12.11.2020. godine.

S poštovanjem,

Kontakt osoba:

Eldin Smajić



**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA
INSPEKCIJA ZAŠTITE OD POŽARA**

Datum: 11.05.2021.

Broj: 20/21KS

Predmet: IZJAVA


Poštovani,

Ovom prilikom izjavljujemo da kotlovnica na pelet koja se nalazi u stambeno-poslovnom kompleksu Bulevar nije puštena u rad.

U okviru naselja se nalazi kotlovnica na plin koja služi za grijanje stambenih jedinica, prema odluci uprave peletna kotlovnica nije nikad puštena u rad zbog okolnosti i uslova stambeno-poslovnog naselja.

S poštovanjem,

Kontakt osoba:
Eldin Smajić



Adnan Čenanović, dipl.ing. građ.
Ilirska br 54, Ilidža
Tel: 033 775696, 061 233681
UniCredit Bank
5352 7458 8333 0840
40012036000

DOPUNSKI IZVJEŠTAJ (Faza zaštita od požara i eksplozije)

o tehničkom pregledu izvedenih radova na gasnoj kotlovnici u stambeno-poslovnom objektu A-6 na lokalitetu Stup u Sarajevu, čiji je Investitor radova „Bulevar“ d.o.o. Sarajevo

Općinski načelnik putem Službe za prostorno uređenje Općine Ilidža Rješenjem br 03-19-832/20 od 24.02.2020 godine, imenovan sam za člana Komisije za tehnički pregled izvedenih radova na stambeno-poslovnom objektu A6, lociranom u naselju Stup-općina Ilidža. Dana 19.10.2020 godine, izvršen je uviđaj na licu mjesta. Nakon pregleda prezentirane raspoložive izvedbeno-tehničke dokumentacije od strane Investitora i izvođača radova, izvršen je i vizuelni pregled objekta. Detaljnim uvidom u urbanističko-tehničku dokumentaciju i pregledom objekta na licu mjesta konstatujem sljedeće:

1. OPĆI PODACI

- INVESTITOR: „Bulevar“ d.o.o. Sarajevo
- OBJEKAT: Gasna kotlovnica - Stambeno-poslovni A6-kolektivno stanovanje
- LOKACIJA: Naselje Stup, Općina Ilidža
- IZVOĐAČ RADOVA: Euro-Izgradnja d.o.o. Kiseljak sa podizvođačima
(Gasna kotlovnica-Studenac-Trade d.o.o. Sarajevo)
- PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA: „Tibra Pacifik“ d.o.o. Sarajevo
(Faza arhitektura, konstrukcija, elektroinstalacije, mašinske instalacije, vodovod i kanalizacija)
- REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: „GRANULO-RE“ d.o.o. Sarajevo
(Elaborat zaštite od požara na projektnu dokumentaciju)
- REVIZIJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: „INTERVISTA CONSULTING“
d.o.o. Sarajevo (Broj 198/18 oktobar 2018 godine)
- NADZOR: „BOSNA HYDRAULIKA“ d.o.o. Tuzla

Investitor posjeduje Rješenje o urbanističkoj saglasnosti sa urbanističko-tehničkim uslovima br.03-23-5455/18 od 12.10.2018 godine (Izmjena Rješenja br.03-23-2337/18 od 16.05.2019. godine) i Rješenje o odobrenju za izvođenje radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta A-6 br.03-23-6204/18 od 27.11.2018 godine (Izmjena Rješenja br.03-23-3462/19 od 11.07.2019 godine). Rješenje o odobrenju za građenje br.03-19-939/20 od 20.03.2020 godine, donesena od strane Općinskog Načelnika putem Službe za prostorno uređenje općine Ilidža.

Na osnovu uvida u projektnu dokumentaciju, te tehničkim pregledom navedenog objekta na licu mjesta, dana 20.10.2020 godine daje se mišljenje za izdavanje upotrebne dozvole za odobrene radove na izgradnji gasne kotlovnice u stambeno-poslovnom objektu A-6 na lokalitetu Stup-općina Ilidža, sa aspekta zaštite od požara i eksplozija i to

2. PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA

- Pregledom projektne dokumentacije – Glavni projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta A-6- gasna kotlovnica (Stambeni dio objekta kolektivno stanovanje) izrađen od strane "Tibra Pacifik" d.o.o. Sarajevo (Faza arhitekturna konstrukcija, mašinske instalacije, vodovod i kanalizacija i elektroinstalacije), INTERVISTA KONSALTING d.o.o. Sarajevo (Revizija tehnicke dokumentacije), "GRANULO-RE" (Elaborat zaštite od požara br. 30-2020, te Potvrdu o primjenjenim mjerama zaštite na radu kroz projektnu dokumentaciju broj 028-1/20 od 05.03.2020. godine, i Potvrdu o primjenjenim mjerama zaštite od požara i eksplozije kroz projektnu dokumentaciju broj 028/20 od 05.03.2020. godine, izdate od strane "GRANULO-RE" d.o.o. Sarajevo

3. IZVEDENO STANJE

Gasna kotlovnica u Stambeno-poslovnom objektu A-6 je u osnovi nepotpunog pravougaonog oblika, spratnosti dijelom iznad devete smaknute etaže u površini 85,82m². Predmetni radovi su realizovani na osnovu Ugovora o izvođenju radova potpisanih između Investitora radova (BULEVAR d.o.o. Sarajevo) i Generalnog Izvođača radova (Euro-Izgradnja d.o.o. Kiseljak).

Gasna kotlovnica u stambeno-poslovnom kompleksu je priključen na sistem gradske vodovodne i kanalizacione mreže, javne elektrodistributivne mreže i gasne mreže.

U objektu je izveden automatski sistem vatrodajave. U prostoru kotlovnice je instalirana oprema za detekciju u CO₂ te splinker oprema za automatsko gašenje požara.

Hidrantska mreža sa obezbjeđenom hidrantskom opremom propisno izvedena i označena.

U objektu obezbjeđeni ručni aparati za gašenje početnih požara tip S9 i CO₂ postavljeni na vidna i pristupačna mjesta.

Na stepeništu postavljena ograda i rukohvat od negorivog materijala.

Evakuacija iz prostora kotlovnice je moguća u dva pravca, Sa devete smaknute etaže silazno ulaznim stepeništem, te preko ravnog krovista susjednim stepeništem. Putevi evakuacije dovoljne širine i isti označeni pravcima kretanja.

Objekat je lociran na parceli koja graniči sa dva puta. Obzirom na konfiguraciju terena pristup objektu je sa postojeće saobraćajnice u obuhvatu objekta, za eventualnu upotrebu vatrogasnih vozila. Udaljenost objekta od vatrogasne brigade omogućava brzu eventualnu intervenciju.

Gasna kotlovnica koja je locirana iznad ravnog krovista stambeno-poslovnog kompleksa (lamela A6).

4. ZAPISNICI, RJEŠENJA, SAGLASNOSTI, IZJAVE, IZVJEŠTAJI I ATESTNA DOKUMENTACIJA

Pregledom navedene dokumentacije utvrđeno je da postoji atestna dokumentacija za materijale i opremu koja je ugrađena na objektu i odgovara propisima i standardima.

Priložena dokumentacija:

- Glavni projekat mašinskih instalacija izrađen od strane "Tibra Pacifik" d.o.o. Sarajevo ima Potvrdu o primjenjenim mjerama zaštite na radu kroz projektnu dokumentaciju broj: 4053-2/18 od 13.11.2018. godine, i Potvrdu o primjenjenim mjerama zaštite od požara i eksplozije kroz projektnu dokumentaciju broj: 4053-1/18 od 13.11.2018. godine, izdate od strane INPROZ d.o.o. Tuzla (proti: požarni inženjering, marketing, istraživanje i razvoj). Elaborat zaštite od požara izrađen je od strane "Granulo-Re" d.o.o. Sarajevo, pod brojem 30-2020 iz aprila 2020. godine.

- Energetska saglasnost KJKP "Sarajevogas" d o o Sarajevo br PR-0201-03-492/MH od 05 08 2020 godine
- Saglasnost na projektnu dokumentaciju, izdata od strane distributera zemnog gasa KJKP "Sarajevogas" sa ovjerom br. PR-0201-03-492/MH od 05 08 2020 godine.
- Rješenje br 1-92BH-1/2018 od 01 08 2018 godine o formiranju stručnog tima nadzornih inženjera na izvođenju radova na objektu stambeno poslovnog kompleksa "A1,A2,A3,A4,A5 i A6
- Rješenje br 30/2018 od 19 07 2018 godine o imenovanju rukovoditelja gradilišta(Džindo Muhamed, dipl ing građ)
- Rješenje br 72/2018 od 19 07 2018 godine, o imenovanju referenta zaštite na radu i zaštite od požara od stane Izvođača radova(Ban Mladen)
- Zapisnik o vizuelnom pregledu postrojenja kotlovnice od strane Komisije KJKP SARAJEVOGAS d o o Sarajevo
- Zapisnik br 1208/2020 od 11 09 2020 godine o puštanju gasa za potrebe probnog rada kotlovnice, potpisan od strane Komisije KJKP-a SARAJEVOGAS d o o Sarajevo,Izvođača radova, servisera i Investitora radova
- Zapisnici ovlaštenog servisera br; 310/20, 311/20, 312/20 od 25 09 2020 godine o izvršenom puštanju u pogon kondezacijskih kotlova, mjerenja i podešavanja parametara sagorijevanja te elektro povezivanja kondezacijskih kotlova (O D "BATISTUTI" Sarajevo)
- Zapisnik o stručnom nalazu br 567/20 od 28 08 2020 godine, o ispitivanju neprekidnosti-povezanosti metalnih masa zaštitnim provodnikom-vodovima za izjednačavanje potencijala radi odvođenja elektronskih naboja u stambeno-poslovnom objektu Lamela A6-Krovna plinska kotlovnica od strane ovlaštene firme- Tehnosigurnost d o o Sarajevo
- Zapisnik o stručnom nalazu od br 568/20 od 28 08 2020 godine o pregledu i ispitivanju električnih instalacijau naselju "Bulevar", objekat A-4, A-5, A-6 Krovna plinska kotlovnica, sa aspekta zaštite na radu i zaštite od požara od strane ovlaštene firme- Tehnosigurnost d o o Sarajevo
- Izveštaj o izvršenoj probi gasne instalacije na čvrstoću od 26 07 2020 godine,potpisan i ovjeren od Izvođača radova "Studenac Trade" d o o Sarajevo
- Izveštaj o izvršenom propuhivanju gasne instalacije na čvrstoću od 28 07 2020 godine,potpisan i ovjeren od Izvođača radova "Studenac Trade" d o o Sarajevo
- Izjava Izvodžaća radova o pošlivanju važećih propisa G-600,tehničkih uvjeta i izvođenju radova u skladu sa Glavnim projektom gasne kotlovnice
- Zapisnik o stručnom nalazu o ispravnosti i funkcionalnosti dimovodnog kanala, broj 1-115/20 od 13 08 2020 godine , izdat od strane OD"ČADO" Sarajevo, potpisan i ovjeren od straneHabibović Medžid
- Zapisnik o izvršenom periodičnom pregledu protivpožarnih aparata(S9 i CO2) br 786-01/20 od 06 04 2020 godine, od strane MONSUN d o o Lukavac sa konstatacijom da su svi aparati ispravni
- Zapisnik br 05-238-1-20 od 07 05 2020 godine, o izvršenom ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara u plinskoj kotlovnici-stambeno-poslovnom objektu A4,A5,A6, sačinjen od strane VATROSISTEMI d o o Sarajevo, sa potvrdom da je sistem za dojavu požara ispravan i funkcionalan i zadovoljava kriterije propisane Pravilnikom
- Potvrda broj 04-P-238-1-20 od 07 05 2020 godine o ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema od požara, izdata od strane VATROSISTEMI d o o Sarajevo
- Zapisnik br 05-239-1-20 od 07 05 2020 godine, o izvršenom ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti sistema za automatsko otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih gasova i

para u kotlovnici stambeno-poslovnom objektu A4,A5,A6, sačinjen od strane VATROSISTEMI d o o Sarajevo, sa potvrdom da je sistem za dojavu požara ispravan i funkcionalan i zadovoljava kriterije propisane Pravilnikom

- Potvrda broj; 05-P-238-1-20 od 07 05.2020 godine, o ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenog sistema aktivne zaštite(Sistem detekcije gasa), izdata od strane "VATROSISTEMI" d o o Sarajevo
- Atest za ugrađene materijale i opremu
- Građevinski dnevnik radova-Plinska kotlovnica, potpisan i ovjeren
- Izjava Izvođača građevinsko-zanatskih radova (Euro-Izgradnja d o o Kiseljak) br 505/20 od 12 10 2020 godine-Radovi izvedeni u skladu sa projektnom dokumentacijom i važećim tehničkim propisima.(Muhamed Džindo, dipl ing.građ.)
- Izvještaj nadzornog organa za mašinske i elektro instalacije od 12 10 2020 godine o izvedenim radovima na gasnoj kotlovnici("BOSNA HYDRAULIK" d o o Tuzla-Cilović Husnija,d.i m i Džemaludin Cero, d i e.)
- **Napomena:** Predmetni objekti A4, A5 i A6 čine funkcionalnu cjelinu zajedno sa objektima A1,A2,A3 sa aspekta zaštite od požara Gasna kotlovnica za zagrijavanje kompleksa stambeno-poslovnih objekata je sastavni dio tehničkog pregleda Vlasnik građevine dužan je u toku eksploatacije objekta pridržavati se mjera zaštite propisanih Elaboratom zaštite od požara

5. ZAKLJUČAK

Obzirom na prethodno konstatovano, predlažem da se za odobrene radove na izgrađenoj **gasnoj kotlovnici** na stambeno-poslovnom objektu A6, investitora „Bulevar “ d o o Sarajevo, a na osnovu člana 118. i 119. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo, **može izdati upotrebna dozvola**, jer isti svojim projektnim i izvedenim rješenjima ispunjava propisane mjere i normative zaštite od požara i eksplozija za objekte ove vrste i namjene

Član Komisije za ~~zaštitu od požara~~ i eksplozija

Ilidža, 20 10 2020 god.

Adnan Če

ing.građ.

