



1757
218

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-503-1/21
Sarajevo, 09.06.2021. godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević, dostavlja se;

VEZA: Vaš akt broj:01-04-22801-21/21 od 01.06.2021. godine.

Poštovani;

U vezi Vašeg akta, broj i datum veze, obavještavamo Vas da smo odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević od 31.05.2021. godine, dostavili aktom broj: 01-7-02-2-503/21 od 04.03.2021. godine.

U prilogu akta dostavljamo Vam fco. odgovora na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević kao dokaz odgovora na navedenu inicijativu.

S poštovanjem,


Prilog: Kao u tekstu.



ica

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. a/a.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





g
AK

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

Broj: 01-7-02-2-503/21
Sarajevo, 04.03.2021.godine

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
n/r predsjedavajućeg Skupštine

PREDMET: Odgovor na zastupničku inicijativu zastupnice Neire Dizdarević, dostavlja se;

VEZA: Vaš akt broj: 01-04-151-51/21 od 21.01.2021. godine.

U skladu sa članom 219. stav 3. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"- Drugi novi prečišćeni tekst br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16), dostavljamo odgovor na zastupničku inicijativu, koju je dana 21.01.2021. godine uputila zastupnica Neira Dizdarević.

Prilog:

1. Akt broj: 03-40-sl. od 02.03.2021. godine,
2. CD x1.

Dostaviti:

1. Naslovu;
2. Stručna služba Vlade Kantona Sarajevo;
3. a/a.

MI R
a
8.3.21.
OTVORENO
Broj
Pošta



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: ministar@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-701, 286-702,
Fax: + 387 (0)33 226-445
Sarajevo, La Benevolencije 16





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Internal Affairs

03-03-2021

2133/21.

Broj: 03-40- sl.
Sarajevo, 02.03.2021 godine

n/r Nefisa Dobrača-Mahmutagić, sekretar

Sabina Bukva, glavni inspektor

PREDMET: Odgovor , dostavlja se -

VEZA: Vaš akt broj : 01-7-02-2-503/21 od 26.01.2021. godine

U vezi upita zastupnice Nejre Dizdarević od 25.01.2021. godine o provođenju mjera zaštite od požara u stambenim objektima u ulici Džemala Bijedića br. 279 B, 279C, 279 D, 279E, 279K, 279L i podzemnoj garaži izgrađenoj ispod stambenih objekata, naselje Bulevar Stup, obavještavamo Vas:

Upravnik stambenih objekata je „Oki upravnik“ d.o.o. Sarajevo, prema Ugovoru između etažnih vlasnika i upravnika zaključenim 01.02.2020. godine, a nakon izvršenog tehničkog prijema stambenih objekata i dobivanja upotrebni dozvola za korištenje stambenih objekata 2019.godine.

Inspeksijskim nadzorom u stambenim objektima konstatovano da su stambeni objekti spratnosti -2 + Pr+9. Upravnik stambenog objekata je predočio Zapisnike o redovnom periodičnom pregledu aparata za gašenje početnih požara, ručni aparat su postavljeni na svim etažama u ormariće .

Predočeni su Zapisnici o ispitivanju električnih i gromobranskih instalacija objekata izdati od „Tehnosigurnost“ d.o.o. , koja su izvršena 2019. i 2021. godine. Gromobranska instalacija na stambenim objektima nije izvedena u skladu sa odobrenom projektnom dokumentacijom i tehničkim propisima, te će inspekcija rješenjem naložiti investitoru objekata „Bulevar“ d.o.o. da istu izvede u skladu sa tehničkim propisima i dostavi Zapisnik ovlaštenog društva o ispravnosti gromobranske instalacije stambenih objekata.

Predočeni Zapisnici o provjeri i ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže u stambenim objektima broj 279 B i C i 279 D i E iz jula 2020. godine i februara 2021.godine , te za ulaze 279 K i L iz novembra 2020.godine, te Potvrde o ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske mreže izdate od „Proving“ d.o.o.

Inspeksijskim nadzorima izvršenim u podzemnoj garaži stambeno- poslovnog kompleksa konstatovano da podzemna garaža nije predana na upravljanje ovlaštenom upravniku, već obaveze održavanja i ispitivanja sistema zaštite od požara vrši investitor „Bulevar“ d.o.o.



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16



U podzemnoj garaži izveden sprinkler sistem, predložen Zapisnik o ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti sprinkler sistema za gašenje požara vodom izdat od Vatro sistemi“ d.o.o., 17.09.2020.godine , konstatovano da je sistem ispravan i funkcionalan

Predloženi Zapisnici o ispravnosti i funkcionalnosti sistema ventilacije u podzemnoj garaži , izdati od „Tehnosigurnost“ d.o.o., 03.07.2020.godine i 02.02.2021. godine. U podzemnoj garaži izvedena panik rasvjeta , predložen Zapisnik o stručnom nalazu ispitivanja ispravnosti i funkcionalnosti panik rasvjete izdat od „Tehnosigurnost“ d.o.o. , 02.02.2021.godine.

„Pro-team“ d.o.o. izdao Zapisnike o ispitivanju ispravnosti sistema za detekciju ugljenmonoksida i sistema za automatsko otkrivanje i dojavu požara u podzemnoj garaži 26.01.2021.godine, konstatovano da su oba sistema ispravna i funkcionalna, te su izdate Potvrde o ispravnosti i funkcionalnosti sistema.

Zapisnik o periodičnom ispitivanju ispravnosti i funkcionalnosti hidrantskih instalacija – suha hidrantska mreža u podzemnoj garaži (etaže -1 i -2) izdat od „Monsun“ d.o.o., 23.02.2021. godine i Potvrda o ispravnosti i funkcionalnosti hidrantske instalacije. Hidrantski ormarići u podzemnoj garaži opremljeni potrebnom opremom. U prostoru podzemne garaže obezbjeđeni ručni aparati za gašenje početnih požara , kontrolisani u zakonski propisanom roku, august 2020. i februar 2021. godine.

Na osnovu izvršenih inspeksijskih pregleda , atestno-tehničke dokumentacije, zapisnika o ispitivanju na funkcionalnost ugrađene opreme i rezultata mjerenja konstatuje se da upravnik stambenih objekata „Oki upravnik“ d.o.o. i investitor podzemne garaže „Bulevar“ d.o.o. provode mjere zaštite od požara propisane Zakonom zaštite od požara i vatrogastvu („Sl. novine FBiH“, broj :64/09) i važećim tehničkim propisima .

Navodi etažnih vlasnika da se sistem ventilacije , panik rasvjeta i sprinkler sistem u momentu događaja požara nisu aktivirali nisu mogli biti utvrđeni prilikom inspeksijskog nadzora, ali je na osnovu predloženih Zapisnika o ispitivanju sistema dojavne požara, sistema ventilacije i sprinkler sistema konstatovano da su u momentu nastanka požara sistemi bili ispravni i funkcionalni.

Na zahtjev inspekcije Agencija za tehničku zaštitu ljudi i imovine „Pro team“ d.o.o. je dostavila dopis u kojem se navodi da su izvršili iščitavanje „Log“ fajla iz vatrodojavne centrale iz kojeg se konstatuje da su se u momentu nastanka požara aktivirali sistem vatrodojave kao i izlazni moduli ventilacije garaže (u prilogu).

Priloga: kao u tekstu

S poštovanjem,

DOSTAVITI:

INSPEKTORI

- 1.Naslovu
- 2.Inspektoratu
- 3.Arhivi

mr. Ib

ig.maš.

Miladi

ig.maš.

Eldar

.nauka

Ha



web: <http://mup.ks.gov.ba>
e-mail: inspektorat@mup.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0)33 286-905, Fax: + 387 (0)33 286-904
Sarajevo, La Benevolencije br.16



DOPIS: Objekat Bulevar, Lamela A1-A6

Poštovani/a,

Na zahtjev predstavnika korisnika sistema vatrodajave koji je ugrađen na objektu Bulevar Lamela A1-A6, nakon požara koji se desio u garažama, izvršeno je iščitavanje „Log“ fajla iz vatrodajavne centrale iz kojeg se vidi da se sistem vatrodajave aktivirao i da su se aktivirali izlazi na modulima tj. Izvršne funkcije, koji su poslali signale prema uređajima koji kontrolišu ventilatore u garažama, rolo vrata i rampe na ulazima i izlazima iz garaža te prema upravljačkim ormarima liftova.

U skladu sa gore navedenim šaljem Vam i ispis događaja iz vatrodajavne centrale koji smo poslali i korisniku.

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Lijep pozdrav.

Sarajevo 03.02.2021.

