



1721

(B99)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o. SARAJEVO
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Por. br.: 01841358, Mat. br.: 20187646, Općinski sud u Sarajevu, rješenje broj: 065 0 Reg-18-004345
Sjedište: ul. Jaroslava Čermija br. 8, tel: 237-655, 447-741; fax: 440-658, www.viksa.ba
Pogon Vodovod tel: 532-430, Pogon Kanalizacija tel: 668-260 PDV-IB: 200151950004, ID: 4200151950004


SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Sarajevo, 17.06.2019. god.

Reisa Džemaludina Čauševića 1

Broj: 5162 ih/19

71000 Sarajevo



Predmet: Odgovor na pitanje zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo

Povodom Vašeg dopisa broj 01-05-18645-99/19 kojim tražite odgovor na pitanje koja je postavio zastupnik Samir Suljević na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održane 14.05.2019. god., dostavljamo Vam sljedeći odgovor.

1. Zastupničko pitanje: Da li se prije puštanja vode u sistem kojim se koriste građani Kantona Sarajevo, u istu dodaje natrijev fluorid ili slične supstance koje sadrže fluor?

Odgovor:

U sistemu javnog vodosnabdijevanja u nadležnosti KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo ni u jednoj fazi proizvodnje i distribucije vode za piće se ne dodaje natrijev fluorid niti slične supstance koje sadrže fluor.

*Had
Babec*



v.d. Direktor


Enver Hadžiahmetović, dipl.ing.maš.